

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об их исполнении

Проверяющая организация	Тема, направление проверки	Дата проведения проверки	Итоги проверки, предписания	Устранение нарушений
<p>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам Сызрань, Октябрьск, и м.р. Сызранский, Шигонский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области</p>	<p>Осуществление федерального государственного пожарного надзора</p>	<p>09.08.2023-18.08.2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы;</li> <li>- система пожарной сигнализации не во всех помещениях;</li> <li>- сигналы системы оповещения и управления эксплуатацией людей при пожаре, не во всех помещениях обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 ДБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении;</li> <li>- на момент проведения обследования усилитель мощности трансляционный "Тромбон-УМ4-360" не был подключен к резервному источнику;</li> <li>- не обеспечено содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии;</li> <li>- приемки у оконных проемов подвального этажа здания не очищены от мусора и посторонних предметов</li> </ul>	<p>Выполнено</p>



DN: O="ГБПОУ ""ОТСиСТ  
им. В.Г. Кубасова",  
CN=Фадеева  
Елена Александровна,  
E= zu\_pl\_48@63edu.ru  
Дата: 2024.09.05  
11:18:33+04'00'